

Data publicare: 24.06.2025

No.	Intrebări	Răspunsuri Beneficiar Privat
1	Având în vedere cerința din caietul de sarcini, de la pagina 25, privind obligativitatea prezentării dovezii efectuării unui audit cibernetic pentru stații electrice de transformare, vă rugăm eliminarea acestei cerințe, întrucât ea nu reflectă specificul lucrărilor de construcție și montaj aferente unui proiect de producție de energie regenerabilă de acest tip.	Este un criteriu de calificare - nu suntem de acord cu eliminarea lui; trebuie sa se facă dovada încheierii cu succes, în ultimii 2 ani calendaristici de la data limită stabilită pentru depunerea ofertelor, a cel puțin unui audit cibernetic pentru stații electrice de transformare puse in opera.
2	Pentru întocmirea unei oferte cat mai corecte va rugam sa ne confirmati faptul ca se va instala un singur PTAB 2500kVA, conform ATR.	Confirmăm faptul că, în conformitate cu prevederile din ATR, va fi instalat un singur post de transformare de tip PTAB, cu o putere de 2500 kVA.
3	In Anexa A, este mentionat unghiul de inclinare de 35 grade al structurii de sustinere. In urma unei simulari, a rezultat un near shading de peste 3% cu acest unghi. Va rugam sa ne confirmati faptul ca putem propune si alt unghi de inclinare atat timp cat se respecta productia medie anuala garantata.	Confirmăm faptul că este permisă propunerea unui unghi de înclinare diferit față de cel menționat în Anexa A, cu condiția respectării producției medii anuale garantate, astfel încât performanța generală a sistemului să nu fie afectată negativ.
4	Pentru întocmirea unei oferte cat mai corecte va rugam sa ne comunicati daca: iluminatul perimetral, optimizatorul de performanță, sistemul de anti-intruziune, sistemul de drenaj si de apa, plantarea gardului viu, piesele de schimb, sistemul de securitate a rețelei și securitate cibernetică, eliminarea tuturor obstacolelor de sub sau deasupra suprafeței amplasamentului și pe o fâșie de 2,5 m în afara gardului perimetrului, 1 ciclu complet de curățare a modulelor fotovoltaice înainte de primire, fac obiectul contractului.	Pentru întocmirea unei oferte cât mai corecte, vă confirmăm că păstrăm următoarele elemente ca parte a contractului: <ul style="list-style-type: none"> o Un ciclu complet de curățare a modulelor fotovoltaice înainte de receptia finala. o Iluminatul perimetral o Sistemul de anti-intruziune o Sistemul de drenaj al apei o Piesele de schimb o Sistemul de securitate cibernetică și rețea (În conformitate cu prevederile documentației contractuale, menționăm că atât sistemul de securitate cibernetică și de rețea, cât și sistemul SCADA, fac parte integrantă din obiectul contractului de execuție. Conform capitolului 13 din anexa D – Securitate cibernetică și rețea, executantul are obligația de a elabora și implementa toate măsurile necesare pentru asigurarea securității infrastructurii IT și de rețea, inclusiv prin respectarea cerințelor impuse de Autoritatea Națională pentru Securitatea Rețelelor și Sistemelor Informatic (ANSRSI), Dispeceratul Energetic Național (DEN), precum și alte autorități competente).
5	In Anexa C2, privind modulele, este specificat „Siguranța la incendiu trebuie să aibă o clasificare de clasă A.”, va rugam sa acceptati clasa C.	Se acceptă si clasificarea de siguranță la incendiu Clasa C pentru modulele fotovoltaice
6	Pentru întocmirea unei oferte cat mai corecte va rugam sa clarificati realizarea drumurilor de intretinere avand in vedere ca in Anexa C2 este mentionat „Un drum de întreținere cu o lățime de cel puțin 1 m trebuie să fie prevăzut la fiecare 90 m. La fiecare 180 m, trebuie să existe un drum de întreținere sau un culoar de întreținere cu o lățime de cel puțin 3 m.”, dar nu corespunde cu planul de situatie din Anexa A.	Rugam a se vedea raspunsul la intrebarea nr 11
7	In Anexa C3, privind lista componentelor, este specificat “Sistem de stocare în baterii”, va rugam sa clarificati. De asemenea, va rugam sa ne comunicati in mod clar si detaliat care sunt lucrarile ce fac obiectul contractului, pentru a evita orice interpretari neconforme.	Stocarea în baterii nu face parte din obiectul contractului și nu este inclusă în oferta noastră (este o eroare materială). Lucrările care fac obiectul contractului sunt descrise în mod clar și detaliat în Anexa D, pentru a evita orice neînțelegeri sau interpretări neconforme.
8	In Anexa D1, la pagina 30, este mentionat „Planul actual prevede conectarea directă a cablurilor c.a. de joasă tensiune de la invertoare la stația de transformare respectivă. În funcție de conceptul planificat, cutiile de distribuție c.a. pot fi amplasate în zona modulelor.” Vă rugăm să ne confirmați faptul că aceste cutii de distribuție c.a. pot fi omise în cazul unei soluții de conectare directă între invertoare și stația de transformare.	Da, suntem de acord cu această observație. Confirmăm că, în cazul implementării unei soluții de conectare directă între invertoare și stația de transformare, cutiile de distribuție c.a. pot fi omise.
9	In Anexa G este mentionat „Ținta minimă de energie reprezintă producția anuală minimă garantată a centralei, care este de 2.927 MWh, conform definiției din Caietul de Sarcini, Articolul 2.1.1”, iar in Caietul de Sarcini este mentionat „producția medie anuală garantată a instalației este de 2886,71 MWh”. Va rugam sa confirmati ca producția medie anuală garantată a instalației este de 2886,71 MWh.	Confirmăm că a fost o eroare materială în Anexa G, iar valoarea corectă este cea menționată în Caietul de Sarcini. Astfel, producția medie anuală garantată a instalației este de 2.886,71 MWh. Pentru claritate va rugam sa tineti cont si de 'Indicator I.4 din Caietul de Sarcini - Producția totală de energie din surse regenerabile pentru perioada de referință = 57.734,20 MWh", perioada de referinta este de 20 de ani.
10	In caietul de sarcini, la pagina 26, este mentionat „Listele de cantități vor fi întocmite pentru toate categoriile de lucrări oferite”. Va rugam sa ne transmiteti detalii privind modul de prezentare a propunerii tehnice, respectiv ce documente trebuie incluse in aceasta.	Va rugam sa prezentati oferta tehnica printr-o centralizare clara a documentelor si a elementelor ce compun oferta tehnica cu observarea anexei D4 din Contractul EPC si a Formularui F12 la Caietul de Sarcini

11	Având în vedere că planșele furnizate includ două soluții pentru drumurile de exploatare din parc, este acceptabilă o a treia soluție, mai eficientă, care respectă standardele de exploatare din caietul de sarcini (de exemplu, un drum pe latura de sud pentru a reduce umbrirea cauzată de gard și patru drumuri de 3 m lățime pe axele Sud-Nord, amplasate la 90 m unul de celălalt)?	Se acceptă și varianta a treia pentru drumurile de exploatare, care prevede realizarea unui drum pe latura de sud a terenului unde se află parcul fotovoltaic (lungime aproximativ 350 metri și lățime aproximativ 5 metri, pentru a reduce umbrirea cauzată de gard, și a patru drumuri de aproximativ 2 metri lățime și 75 de metri lungime, dispuse pe direcția Sud-Nord, la distanțe de aproximativ 55 de metri unul față de celălalt.
12	Sistemul de iluminat perimetral face parte din obiectul prezentului proiect? Se dorește includerea iluminatului perimetral în proiect?	Da, sistemul de iluminat perimetral face parte din obiectul prezentului proiect și va fi inclus în cadrul acestuia.
13	Construcția unui container administrativ, a unei cabine de poartă sau a unei camere dedicate sistemelor de securitate face parte din obiectul acestei licitații, având în vedere că echipamentele de supraveghere sunt menționate ca fiind amplasate în stația de transformare (PTAB)?	Nu este necesară construirea unui container administrativ, a unei cabine de poartă sau a unei camere dedicate sistemelor de securitate în cadrul acestui proiect. Echipamentele de supraveghere vor fi amplasate în stația de transformare (PTAB), conform specificațiilor tehnice, iar aceasta asigură spațiul și condițiile necesare pentru integrarea funcțională a sistemelor de securitate, fără a impune realizarea unor construcții suplimentare.
14	Sistemul de paratrăsnet face parte din obiectul acestui caiet de sarcini?	Da, sistemul de paratrăsnet face parte din obiectul acestui caiet de sarcini și va fi inclus în cadrul lucrărilor propuse. A se vedea Anexa C2 din EPC
15	Referitor la protejarea împotriva efracției și vandalismului, câte modalități de precauție se solicită, având în vedere că HG.333 recomandă două metode (ex: pază umană și camere CCTV, CCTV și bariere, sau bariere și senzor de gard)?	Referitor la protejarea împotriva efracției și vandalismului, confirmăm că măsura de precauție care va fi implementată este supravegherea video (CCTV). Aceasta va constitui singura măsură de pază adoptată în cadrul proiectului, considerată suficientă în raport cu nivelul de risc evaluat și cu specificul amplasamentului.
16	În ceea ce privește drumurile de exploatare, se solicită substraturi specifice sau informațiile relevante sunt deja incluse în documentație?	În ceea ce privește drumurile de exploatare, având în vedere natura agricolă a terenului, o soluție tehnică ar fi tasarea inițială a solului, urmată de acoperirea cu un strat de material granular compactat (ex. balast sau piatră spartă), astfel încât să se asigure accesul facil pentru mentenanță pe tot parcursul anului, fără a necesita substraturi speciale. Această abordare este eficientă și se încadrează în cerințele funcționale ale proiectului.
17	Ce cerințe există pentru activitățile de Operare și Mentenanță (O&M) după finalizarea lucrărilor, precum furnizarea de rezerve de piese sau a unui container pentru piese?	După finalizarea lucrărilor, o soluție pentru asigurarea continuității și intervențiilor rapide în caz de defecțiuni este de exemplu includerea în proiect a două invertoare de rezervă, precum și a unui palet de panouri fotovoltaice de rezervă (aceiași modul fotovoltaic precum cel instalat). Nu se solicita servicii de Operare și Mentenanță (O&M), în afara activităților pe garanție regasite în Contract, capitolele IX și X.
18	Se admite utilizarea panourilor fotovoltaice de puteri mai mari sau egale cu 650W de tip IEC Fire Type - Class C? Dacă nu, vă rugăm să specificați dacă clasa A la foc la care faceți referire este conform standardului IEC 61730 sau standardului UL1703.	Se acceptă utilizarea panourilor fotovoltaice de puteri mai mari sau egale cu 650W de tip IEC Fire Type - Class C
19	Face obiectul licitației fibra optică la care se face referire în ATR (pct. 3, subpunctul c), conform căreia "Postul de transformare CEF VIENNA ENERGY GHIMPETENI și Dispeceratul Distribuție Energie Oltenia SA vor fi conectate prin rețea de FO pentru asigurarea transmiterii datelor. Comunicația între CEF VIENNA ENERGY GHIMPETENI și Dispeceratul Distribuție Energie Oltenia SA pentru transmiterea/primirea mărimilor necesare și a comenzilor în DMS-SCADA se va realiza prin fibră optică. Fibră optică va fi de tip ADSS în lungime de aprox. 5 km, până în primul nod de rețea de fibră optică existent al unui operator de telecomunicații și prin grija beneficiarului CEF VIENNA Ghimpeteni se va închiria un canal dedicat de fibră optică pentru comunicația între CEF VIENNA ENERGY GHIMPETENI și Dispeceratul Distribuție Energie Oltenia SA."? o Dacă da, există autorizație de construire (acorduri de trecere/avize etc.) pentru această porțiune de fibră optică? o S-a închiriat deja acest canal dedicat? Dacă nu, închirierea intră în sarcina Vienna Energy?	Inchirierea canalului dedicat de FO va fi în grija beneficiarului (VEFN). Conexiunea de rețea dintre magistrala de FO de pe DC 104 și terenul aferent CEF Ghimpeteni (în lungime de aproximativ 350 m) cade în sarcina-CONTRACTORULUI inclusiv obținerea autorizațiilor aferente acestei lucrări
20	Vă rugăm să clarificați necesitatea construirii unei stații pentru transformarea MT în HV, având în vedere că, potrivit informațiilor tehnice disponibile, punctul de racord este prevăzut la nivel de medie tensiune (MT).	Stația de transformare prevăzută în cadrul proiectului va fi de joasă tensiune (JT) în medie tensiune (MT), întrucât nivelul de înaltă tensiune (IT) nu este necesar și nu face parte din soluția de racordare aprobată. Punctul de racord indicat în documentația tehnică este la nivel de medie tensiune, iar întreaga instalație a fost dimensionată în consecință.
21	În legătură cu art. 4.1 din Contract, vă rugăm să clarificați de ce nu este prevăzut un termen-limită de la care Antreprenorul ar putea reevalua termenii comerciali ai Contractului, în ipoteza în care condiția suspensivă (obținerea de către Client a autorizațiilor necesare începerii Lucrărilor) nu este îndeplinită într-un interval rezonabil de timp. Lipsa unui astfel de reper temporal creează un grad ridicat de incertitudine și expune Antreprenorul riscurilor legate de posibile modificări semnificative ale condițiilor de piață. Se are în vedere introducerea unui termen de referință (ex. 90 de zile de la semnare), dincolo de care să fie permisă o astfel de reevaluare justificată?	Va rugăm să țineți cont și de dispozițiile art 4.2 și mai ales excepția menționată la art 4.3

22	Întrucât Contractul nu prevede în mod expres această obligație, vă rugăm să confirmați că, în spiritul bunei-credințe, Clientul are obligația de a furniza Antreprenorului, într-un termen rezonabil de la primirea unei solicitări scrise, orice informații și/sau documente aflate (sau care ar trebui să fie) în posesia sa, necesare îndeplinirii obligațiilor contractuale ale Antreprenorului.	Va rugam sa observati obligatia de Cooperare din Art 5.4 Cooperare Clientul se angajează să coopereze cu bună-credință cu Antreprenorul în vederea îndeplinirii, de către acesta din urmă, a obligațiilor care îi revin în cadrul prezentului Contract
23	În legătură cu art. 6.7.15 din Contract privind dreptul Clientului de a interveni în cazul în care Antreprenorul nu remediază neconformitățile în termenul prevăzut, vă rugăm să clarificați rațiunea introducerii procentului suplimentar de 5% aplicabil costurilor suportate de Client pentru remediere. Se poate explica în ce măsură acest procent reflectă un cost efectiv (ex. administrativ, de mobilizare etc.) și cum se justifică din perspectiva echilibrului contractual, având în vedere că respectivele cheltuieli sunt deja suportate integral de Antreprenor?	In acest caz Clientul este nevoit sa aloce eforturi operationale suplimentare (e.g. identificare furnizori, selectie oferta etc) ce necesita un cost operational suplimentar care tebuie acoperit prin acest procent.
24	În legătură cu art. 6.9.1 din Contract, vă rugăm să clarificați în ce măsură obligația Antreprenorului de a furniza documentația tehnică detaliată include în mod necesar instrucțiuni privind demontarea, reasamblarea și reglarea tuturor părților Instalației. Se poate confirma că această obligație se limitează la documentația necesară unei 2 exploatări și întrețineri sigure și eficiente, în condiții normale de utilizare, fără a impune Antreprenorului să furnizeze instrucțiuni care ar permite Clientului efectuarea unor intervenții tehnice avansate (ex. demontare completă) care depășesc sfera mentenanței curente?	Precizam ca se doreste furnizarea de documente pentru functionarea si intretinerea curenta conform standardelor curente de piata. Cu privire la demonatare si reasamblare - aceste activitati se refera in principal la actiuni in legatura cu functionarea si mentinerea optima a proiectului si nu demontarea in totalitate a echipamentelor
25	În legătură cu obligația de reprovizionare a Pieselor de Rezervă utilizate în Perioada de Garanție pentru Produs (art. 6.16.1 din Contract), vă rugăm să confirmați că această obligație se aplică sub rezerva disponibilității pieselor respective la producător și/sau la distribuitorii autorizați. În ipoteza în care piesa originală nu mai este disponibilă, se poate confirma că Antreprenorul va putea furniza un echivalent compatibil, fără a aduce atingere eficienței și productivității Instalației?	Confirmăm că obligația de reprovizionare a Pieselor de Rezervă utilizate în Perioada de Garanție pentru Produs se aplică sub rezerva disponibilității acestora la producător și/sau la distribuitorii autorizați și este acceptată furnizarea unui echipament echivalent, in cel mai scurt timp posibil pentru a nu crea prejudicii comerciale Beneficiarului.
26	În legătură cu obligația prevăzută la art. 7.2, din Contract vă rugăm să confirmați că termenul de 10 (zece) Zile pentru începerea Lucrărilor de către Antreprenor începe să curgă sub rezerva achitării efective a Avansului de către Client, astfel încât să fie asigurată disponibilitatea resurselor financiare necesare mobilizării și demarării activităților pe Amplasament.	Ordinul de începre a lucrarilor va fi emis sub conditia ca Antreprenorul să fi transmis Clientului Garanțiile pentru Avansul de Plată și Garanția de Bună Execuție în conformitate cu Clauza 28 și (respectiv) Clauza 29. Avansul va fi achitat conform art 26.2 Grafic de plati dupa constituirea Garantiilor
27	Vă rugăm să clarificați raționamentul pentru care valoarea cumulată a Neconformităților minore acceptabile la Testul de Recepție Provizorie este plafonată la 2% din Preț. Se poate considera justificat, ca limita acceptabilă a valorii Neconformităților minore să fie aliniată cu nivelul Garanției de Bună Execuție, având în vedere că aceasta are tocmai rolul de a acoperi remedieri de acest tip?	Procentul admis de maxim 2% a defectelor este un prag care are ca scop in primul rand stimularea calitatea lucrarilor efectuate, existand aceasta toleranta stabilita de catre Antreprenor. Scopul Antreprenorului este in principal de a receptiona o lucrare de buna calitate nu sa urmareasca limita si executarea Garantiilor Propunera dumneavoastra nu este acceptata
28	În legătură cu art. 11.4.3 din Contract, vă rugăm să clarificați justificarea aplicării unui procent de 150% din valoarea lucrărilor nerealizate din Lista de Lucrări Rămase de Executat.	In cazul invocat, este mecanismul contractual dorit de Antreprenor prin care se asigura prinre altele eventuale diferente de costuri privind Lucrarile Ramase de Executat
29	În legătură cu art. 11.6-11.7. din Contract privind refacerea lucrărilor, vă rugăm să clarificați justificarea aplicării unui procent suplimentar de 5% față de costul aferent executării acestor lucrări de către terți. Se poate considera că stabilirea unui cost rezonabil, determinat pe baza a trei oferte independente de piață, ar fi suficientă pentru acoperirea cheltuielilor efective suportate de Client, fără a fi necesară adăugarea unui procent suplimentar?	Nu suntem de acord cu renuntarea la procentul de 5% a se vedea raspunsul de la Clarificarea nr 23
30	În legătură cu dispozițiile art. 16.5.2 și 17.5.2 din Contract privind dreptul Clientului de a denunța Contractul și de a solicita despăgubiri în cuantum de minimum 10% din Preț, vă rugăm să clarificați rațiunea introducerii acestui prag minim fix, aplicabil indiferent de prejudiciul efectiv constat. Se poate confirma că această sumă are un caracter compensatoriu (nu penalizator) și că va fi evaluată în mod proporțional cu situația de fapt?	Evaluarea prejudiciului se va putea face daca acesta este mai mare de 10% din Pret. In orice alta situatie se va datora 10% fara a se face dovada prejudiciului la simpla cerere a Clientului

31	Vă rugăm să confirmați dacă, pentru garantarea avansului și garanția de bună execuție, este acceptabilă prezentarea unei polițe de asigurare de tip garanție de bună execuție, în locul garanției bancare.	Se accepta doar Scrisoare de Garanție Bancară
32	În legătură cu art. 35.1.2, vă rugăm să clarificați în ce măsură neprezentarea Garanției pentru Avans constituie un temei distinct de reziliere a Contractului, având în vedere că 3 acest aspect este deja reglementat la art. 26.3, care prevede consecințe specifice pentru acest caz.	În cazul neprezentării oricărui Garanții se vor aplica dispozițiile art 35.1.2 din Contractul EPC
33	În legătură cu art. 36.1.1, vă rugăm să clarificați raționamentul stabilirii unui termen de peste 40 (patruzeci) de zile lucrătoare pentru ca neefectuarea unei plăți necontestate să poată constitui motiv de reziliere. Se poate confirma dacă acest termen a fost stabilit având în vedere natura finanțării proiectului sau alte constrângeri specifice? În lipsa unor motive obiective, considerați posibilă o reevaluare a duratei acestui termen, astfel încât să reflecte uzanțele comerciale curente și principiul echilibrului contractual?	Nu suntem de acord cu modificarea termenului de 40 zile lucrătoare este termenul practicat de VFN pentru astfel de situații
34	În legătură cu art. 44.2, vă rugăm să clarificați justificarea plafonării costurilor suplimentare aferente activităților de atenuare suportate de Antreprenor la un maxim de 5% din Preț, chiar și în contextul unui eveniment de Forță Majoră. Vă rugăm să confirmați că, în ipoteza în care costurile justificate ale măsurilor necesare de atenuare depășesc acest prag, Părțile pot conveni în mod rezonabil extinderea limitei, în scopul menținerii integrității proiectului.	Art 44.2 stipulează o limită maximă de 5% din totalul Pretului suportată și acceptată de Client în caz de Forță Majoră a Antreprenorului. Mecanismul Denunțării contractului în caz de Forță Majoră este clar stipulat în Articolul 46
35	În legătură cu art. 48.2 din Contract, vă rugăm să confirmați că, în ipoteza unei suspendări a Lucrărilor care depășește 40 (patruzeci) de zile, echipamentele deja comandate de Antreprenor anterior suspendării, dar livrate în perioada acesteia, vor fi totuși recepționate și achitate de către Client, în conformitate cu prevederile contractuale privind livrările. De asemenea, vă rugăm să confirmați că, pentru echipamentele care nu au fost încă comandate la data suspendării și a căror achiziție este afectată de fluctuații de piață, Părțile pot conveni realinierea prețurilor în mod rezonabil, în scopul reflectării costurilor efective și menținerii echilibrului contractual.	Sunt aplicabile dispozițiile art 47.2 din Contract
36	În legătură cu art. 55.1 din Contract, vă rugăm să confirmați că drepturile de proprietate intelectuală transferate Clientului în temeiul acestei clauze vor putea fi utilizate exclusiv în scopul exploatării, întreținerii și operării Instalației, fără a fi utilizate pentru conceperea, dezvoltarea sau implementarea unor proiecte similare, fie direct de către Client, fie prin intermediul unor terți.	Proprietatea tuturor Drepturilor de Proprietate Intelectuală concepute sau dezvoltate de Antreprenor sau de oricine în numele său (inclusiv afiliați, angajați, subcontractanți sau subfurnizori) pentru realizarea Instalației va aparține Clientului
37	Vă rugăm să ne confirmați că la această dată solul amplasamentului nu este poluat, nu conține deseuri de niciun fel și că nu reprezintă sit arheologic sau Natura 2000, nu are rețele subterane sau supraterane. Dacă se descoperă ulterior, reprezintă cazuri de forță majoră.	În conformitate cu datele și informațiile deținute și puse la dispoziție tuturor ofertanților la această dată, solul amplasamentului nu este poluat, nu conține deseuri, nu reprezintă sit arheologic sau zonă Natura 2000 și nu are rețele subterane, cu excepția faptului că terenul este traversat de LEA ZOOTEHNIE GHIMPETENI de 20 kV, rețea în care se va conecta CEF Ghimpeteni. Vă rugăm să luați în considerare și dispozițiile art 6.11 din EPC -Condițiile Amplasamentului
38	La art 8.7, nu este nici uzual nici rezonabil dreptul Clientului de a revizui programul de execuție acordat. Acesta nu poate fi modificat unilateral de către niciuna din Părți. Vă rugăm să confirmați că termenul "revizuire" se referă la o eroare de traducere din engleză "review" ca în niciun caz nu înseamnă a modifica.	Mecanismul de revizuire a Programului de Execuție este cel menționat în art 8.3 și 8.4; pe parcursul Lucrărilor în cazul în care sunt propuse modificări ale Programului de Execuție (a se vedea de ex art 8.7, e normal ca Managerul de Proiect să revizuiască propunerea, dacă nu corespunde cerințelor Clientului/Graficului de execuție
39	La art 6.4.1 paragraful V, vă rugăm să confirmați că indicațiile Clientului nu vor fi de natură a genera o soluție mai oneroasă.	Confirmăm
40	Vă rugăm să ne comunicați rațiunea și necesitatea unei clauze de denunțare unilaterală cu efect imediat.	Această clauză protejează Clientul în vederea prevenirii unor prejudicii sau a unor situații economice critice. În orice situație, Antreprenorul va beneficia de Prețul aferent Lucrărilor deja finalizate și rambursarea oricăror costuri rezonabile și justificate deja suportate (și care nu pot fi anulate) în legătură cu Lucrările care urmează să fie executate
41	Vă rugăm să confirmați că drepturile de proprietate intelectuală se vor transmite către Client în baza achitării serviciului care le-a generat.	Proprietatea intelectuală se va transmite gradual pe măsura ce prețul contractului este achitat